

***ANEXO I. MEDICIONES DE RENDIMIENTOS EN
EQUIPOS DE COMBUSTION***

MSI EM200

KRAL-0027

10.06.10 10:37

Analisis de Combustion

Propano

T Amb	26,3	°C
THum	156,4	°C
O2	6,8	V%
CO	8	PPM
CO2	9,9	V%
COcorr.	6,1	PPM
Perdidas	98,5	%
Rendim.	1,48	%
Exc Aire		
TCond.	47,8	°C

Font. Peiro Frasnedo
AVD. IBARRAZ MARTIN, 5
44400 MORA DE RUBIELOS
Tecnologia para la vida
www.draeger.es/msi
Tecnico JOSE MANUEL
PEIRO FRASNEDO
Cliente :